

Caen le 10 décembre 2019

**SAEP DE BEAUFOUR DRUVAL**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**AUTRE**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SAEP DE BEAUFOUR DRUVAL  
Mairie

14340 BEAUFOUR DRUVAL

**Prélèvement du :** vendredi 06 décembre 2019 à 10h45  
**Code Sise du prélèvement** 00206047  
**Installation** Unité de distribution BEUVRON EN AUGÉ  
**Nom du point de surveillance** PC BEUVRON  
**Localisation exacte** RESEAU EXISTANT ROUTE DU HARAS  
**Commune** BEUVRON-EN-AUGE

**Prélevé par :** STEVEN LOYAN (LABEO)  
**Type visite :** AUTRE TYPE DE VISITE  
**Type d'eau :** EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

**Analyse laboratoire**

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2019.29593-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	67 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	4 n/mL				
<b>Bactéries coliformes /100ml-MS</b>	<b>1 n/(100mL)</b>				<b>0</b>
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0
<b>Entérocoques /100ml-MS</b>	<b>1 n/(100mL)</b>		<b>0</b>		
<b>Escherichia coli /100ml - MF</b>	<b>1 n/(100mL)</b>		<b>0</b>		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUVILLARS  
BEUVRON-EN-AUGE  
HOTOT-EN-AUGE  
RUMESNIL  
VICTOT-PONTFOL

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00206047)**

*Prélèvement réalisé sur le réseau à l'amont de travaux de désinfection sur canalisation. Les résultats sont non conformes aux exigences de qualité.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire principal

**Signé**

Orianne Maouche