

Caen le 29 janvier 2020

**SAEP DE BEAUFOUR DRUVAL**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**AUTRE**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SAEP DE BEAUFOUR DRUVAL  
Mairie

14340 BEAUFOUR DRUVAL

**Prélèvement du :** jeudi 23 janvier 2020 à 14h55  
**Code Sise du prélèvement** 00206991  
**Installation** Unité de distribution BEUVRON EN AUGE  
**Nom du point de surveillance** PC BEUVRON  
**Localisation exacte** POINT MOBILE PLACE VERMUGEN - RESEAU EXISTANT  
**Commune** BEUVRON-EN-AUGE

**Prélevé par :** PIERRE ALEXANDRE LECONTE  
**Type visite :** AUTRE TYPE DE VISITE  
**Type d'eau :** EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,21 NFU				2,00
Température de l'eau	7,9 °C				25,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,20 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,22 mg(Cl2)/L				

**Analyse laboratoire**

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2020.1712-3

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	666 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		

**Commentaires du laboratoire**

Eau(x) conforme(s) sur les paramètres bactériologiques et chimiques analysés (normes humaines, arrêté du 11/01/2007) -L'interprétation est c ouverte par l'accréditation du laboratoire lorsque tous les paramètres du rapport sont accrédités. Elle ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat.

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUVILLARS  
 BEUVRON-EN-AUGE  
 HOTOT-EN-AUGE  
 RUMESNIL  
 VICTOT-PONTFOL

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00206991)**

**Prélèvement réalisé sur le réseau à l'amont de travaux de désinfection sur canalisation. Les résultats sont conformes aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:[www.eaputable.sante.gouv.fr](http://www.eaputable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire principal

**Signé**

Orianne Maouche